



Avmantling av kabel og ledninger

1.




Riktig utførelse

2.




For lange cordeller.
Risiko for feilstrom

3.




For korte cordeller.
Dårlig innfesting

4.



For korte cordeller.
Dårlig kontakt.

5.



Avkuttete cordeller.
Redusert kapasitet.